



# CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1100, de fecha 23/07/2008).

CERTIFICADO Nro.: **E-013-14-1754**    FECHA DE EMISION: **20/01/2009**    SISTEMA DE CERTIFICACION: **013 ISOCASCO3(1c)**

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, presentado según Solicitud de Aprobación Nro. :  
E-013-14-2160, de fecha 28/10/2008.

**NORMA DE APROBACION**    IEC 61008-1 ED. 2002; IEC 61008-2-1 ED. 1990

## IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

**NOMBRE:**    ELECTRO ANDINA LIMITADA  
**DIRECCION:**    AV. VICUÑA MACKENNA 1292, SANTIAGO - CHILE

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

**DENOMINACION TECNICA:**    INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCION CONTRA SOBRE INTENSIDADES, INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE ALIMENTACION

**DENOMINACION COMERCIAL:**    INTERRUPTOR DIFERENCIAL

**MODELO:**    08625, 08628, 08629, 08630, 08631

**MARCA:**    LEGRAND

**PAIS DE FABRICACION:**    FRANCIA

**PROCEDENCIA:**    FRANCIA

**NOMBRE DEL FABRICANTE:**    LEGRAND

**DIRECCION DEL FABRICANTE:**    RUE JEAN JOHANNON BP - 729- 06633 ANTIBES CEDEX.

## CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA INSTALACIONES FIJAS; SIN REGULACION DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL, TIPO AC, NO RETARDADO, CERRADO PARA MONTAJE EN RIEL, CONEXION NO ASOCIADA AL DISPOSITIVO DE FIJACION MECANICA.

**CORRIENTE NOMINAL DE OPERACION DIFERENCIAL:**    - I<sub>Δn</sub> = 10 mA, 30 mA  
I<sub>Δc</sub> = I<sub>nc</sub> = 3000 A    I<sub>Δm</sub> = 1500 A    I<sub>m</sub> = 500 A, 630 A, 800 A

**TENSION NOMINAL:**    230 V

**POTENCIA NOMINAL:**    16 A (08625) / 25 A (08628) / 40 A (08629) / 63 A (08630) / 80 A (08631)

**CLASE:**    ---

**FRECUENCIA NOMINAL:**    50 Hz

**PROT. CHUMEDAD:**    IP20

**NUMERO DE POLOS:**    2

**USO:**    Doméstico y similar

## OTROS ANTECEDENTES

Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación Extranjera:    NO PROCEDE

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad:    NO PROCEDE

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana:    6440113339-7

## Laboratorios

### Nº Informe

INGCER - Contorl Regular 1er. Loté    10542  
INGCER - Informe de Ensayos de Tipo    3594

## APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un período INDEFINIDO, a partir de 20/01/2009 quedando sometido a Control Regular, según lo estipulado en Protocolo PE N° 3/06

-Si la reglamentación vigente, se modificare, este Certificado expirará un (1) año después de dicha modificación.

## DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.

