INGCER

INN - CHILE

1992

CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1100 *, de fecha* 23-07-2008).

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE APROBACION : **E-013-14-2449**
FECHA SOLICITUD: **10-03-2009**
CERTIFICADO DE APROBACION : **E-013-14-1992**
FECHA CERTIFICADO: **30-10-2009**
TIPO : **SEGURIDAD**
PROTOCOLO DE ENSAYOS: **PE N° 3/03**
SISTEMA DE CERTIFICACION : **013 ISOCASCO3(1c)**
NORMA DE APROBACION: **IEC 60898 -1 / 1.2 ª ED. 2003**

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : **KERSTING S.A.**
DIRECCION : **JOSE BISQUERT 2397 - INDEPENDENCIA**

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : **INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO**
DENOMINACION COMERCIAL : **INTERRUPTOR AUTOMATICO**
MODELO : **CDB6**
MARCA : **DELIXI**
PAIS DE FABRICACION : **CHINA**
PROCEDENCIA : **CHINA**
NOMBRE DEL FABRICANTE : **DELIXI ELECTRIC LTD.**
DIRECCION DEL FABRICANTE: **DELIXI ELECTRIC HI-TECH INDUSTRY PARK**

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO, CURVA DE OPERACIÓN TIPO "C", PARA PROTECCION DE CIRCUITOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE SOBRE RIEL DIN.

USO : **Doméstico**
TENSIÓN NOMINAL : **230/400 V ~**
POTENCIA/CORR. NOMINAL : **C40, C32, C16, C15, C10, C6, C2 A**
FRECUENCIA NOMINAL : **50 Hz**
PROT. C/HUMEDAD : **IP20**
CAPACIDAD DE RUPTURA : **4500 A**
CURVA DE OPERACION : **C**
NUMERO DE POLOS : **1**

OTROS ANTECEDENTES

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **NO PROCEDE**
N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **NO PROCEDE**
Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : **3470541772-7**

Laboratorios	***N° Informe***
INGCER - Control Regular 1er. Lote	11506
INGCER - Informe de Ensayos de Tipo	3923

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.
-Este Certificado es válido por un período INDEFINIDO , a partir de ***30-10-2009*** *quedando sometido a:*

Control Regular ☑ *Control de Fabricación* ☐ *Control de Comercio* ☐ *Auditorias de Seguimiento* ☐

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.

Ing. SANDRA RODRIGUEZ LARA
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación

INGCER