

CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

2124 , de fecha 20/11/2003).

CERTIFICADO Nro.: E-021-14-1427 FECHA DE EMISIÓN : 28/09/2007 SISTEMA DE CERTIFICACION : 021 ISOCASCO5(2a)

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , presentado según Solicitud de Aprobación Nro. :
E-021-14-1626 , de fecha 22/03/2007

NORMA DE APROBACION NCh 2020 Of. 87

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S.A./ COVISA

DIRECCION : AGUA SANTA 4303, VIÑA DEL MAR - CHILE

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : CONDUCTOR ELECTRICO

DENOMINACION COMERCIAL : CONDUCTOR ELECTRICO

MODELO : THHN, THWN

MARCA : COVISA

PAIS DE FABRICACION : CHILE

PROCEDENCIA : CHILE

NOMBRE DEL FABRICANTE : ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S.A.

DIRECCION DEL FABRICANTE : AGUA SANTA 4303, VIÑA DEL MAR - CHILE

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

ALAMBRES O CABLES MONOCONDUCTORES DE COBRE ELECTROLITICO TEMPLE BLANDO . CALIBRES : EN ALAMBRES DEL 14 AL 10 AWG Y EN CABLES DESDE EL N° 14 AWG HASTA EL 1000 MCM.

ALAMBRE Y CABLES DE COBRE BLANDO CON AISLACION TERMOPLASTICA DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) RETARDANTE A LA LLAMA Y RECUBIERTO CON CAPA DE NYLON ESTABILIZADO AL CALOR Y A LA LUZ.

COLOREADO: DE 14 AWG A 4 AWG EN 5 COLORES (ROJO, AZUL, NEGRO, BLANCO Y VERDE); 3 AWG A HACIA ARRIBA FABRICADOS EN COLOR NEGRO.

USOS: INSTALACIONES DE FUERZA, CONTROL Y ALUMBRADO EN LUGARES EXPUESTOS A HIDROCARBUROS.

THHN PARA LUGARES SECO Y THWN PARA LUGARES HUMEDOS

TENSION NOMINAL : 600 V máx.

T° OP./CLASE CLIM. : 90° C (THHN) Y 75° C (THWN)

CLASE : ---

USO : Otro

OTROS ANTECEDENTES

N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación Extranjera: ---

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: NO TIENE

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : NO PROCEDE

Laboratorios

N° Informe

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| INGCER - Informe de Auditoría | E-021-II-0001/2007 |
| INGCER - Informe de Tipo | 2472 |

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.


Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 28/09/2007 quedando sometido a Verificación de muestras tomadas en fábrica, Verificación de muestras tomadas en comercio e Inspección de Control de Calidad; según lo estipulado en Protocolo P.E. N° 2/02.

-Si la reglamentación vigente, se modificare; este Certificado expirará un (1) año después de dicha modificación.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.


Ing. SANDRA RODRIGUEZ LARA

Representante Legal del Organismo de Certificación
Representante Técnico del Organismo de Certificación