

# CERTIFICADO DE PRODUCTO

## Interruptores Automáticos Termomagnéticos Americanos 4001A6



20



### CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 746, de fecha 02/09/1997).

CERTIFICADO Nro.: E-021-14-20 FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2008 SISTEMA DE CERTIFICACION: 021 ISOCASCOS(2a)

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, presentado según Solicitud de Aprobación Nro.: E-021-14-1987, de fecha 06/12/2007

**NORMA DE APROBACION** IEC 60898-1/ 1.2ª Ed. 2003

#### IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

**NOMBRE:** SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL METALURGICA Y ELECTRICA SCANABISSI GREDILLA (SAIME SG)  
**DIRECCION:** CAMINO A MELIPILLA 7565 CERRILLOS SANTIAGO - CHILE

#### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

**DENOMINACION TECNICA:** INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO  
**DENOMINACION COMERCIAL:** INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO  
**MODELO:** 4001A6 (6000A)

**MARCA:** SAIME SG

**PAIS DE FABRICACION:** CHILE

**PROCEDENCIA:** CHILE

**NOMBRE DEL FABRICANTE:** SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL METALURGICA Y ELECTRICA SCANABISSI GREDILLA (SAIME SG)  
**DIRECCION DEL FABRICANTE:** CAMINO MELIPILLA 7565 - CERRILLOS - SANTIAGO - CHILE

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO, PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS CONTRA SOBRE CARGA Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE AMERICANO.

**TENSIÓN NOMINAL:** 230 V ~ **CORRIENTE NOMINAL:** 6-10-16-20-25-32-40 A  
**CAPACIDAD DE RUPTURA:** 6000 A **FRECUENCIA NOMINAL:** 50 Hz  
**CURVA DE OPERACION:** B - C **PROT. CHUMEDAD:** COMUN  
**NUMERO DE POLOS:** 1 **CLASE:** ---

**USO:** Doméstico y similar

#### OTROS ANTECEDENTES

Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación Extranjera: NO PROCEDE

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: ---

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana: NO PROCEDE

**Laboratorios** **Nº Informe**

INGCER - Informe de Auditoria	E-021-III-003/2007
INGCER - Informe de Tipo	2945

#### APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005

-Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO, a partir de 12/05/2008 quedando sometido a Verificación de muestras tomadas en fábrica, Verificación de muestras tomadas en Comercio e Inspección de Control de Calidad; según lo estipulado en Protocolo PE Nº 3/03

-Si la reglamentación vigente, se modificare; este Certificado expirará un (1) año después de dicha modificación.

#### DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación

Ing. SANDRA RODRIGUEZ LARA

Representante Legal del Organismo de Certificación  
Responsable Técnico del Organismo de Certificación



Padre Orellana 1298 Santiago Chile

Telefono (56-2) 555 02 15 Fax (56-2) 555 25 49 [ingcer@ingcer.cl](mailto:ingcer@ingcer.cl)  
[www.ingcer.cl](http://www.ingcer.cl)

CERTIFICADOS