


CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS
E-021-01-5967



autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), según Resolución Exenta N°0735, de fecha 04 de Junio de 2007.

Fecha de Emisión del Certificado	22.04.2009
Fecha de Solicitud de Certificación	E-021-01-9838 / 23.09.2008
Normas o Especificaciones Técnicas de Certificación	NCh2019.Of87
Sistema de Certificación Empleado	Sistema 2, código 021
Nombre del Solicitante de Certificación	NEXANS CHILE S.A.
Dirección del Solicitante de Certificación	Ureta Cox 930, San Miguel -Santiago

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1. Denominación Técnica del Producto : Conductor eléctrico NYA
- 2. Denominación Comercial del Producto : Alambre NYA
- 3. Marca : NEXANS CHILE S.A.
- 4. Modelos o Tipos : NYA / 1,00 mm², 1,50 mm², 2,50 mm², 4,00 mm²,
6,00 mm², 10,00 mm², 16,00 mm²
- 5. Temperatura máxima de servicio : 70°C
- 6. Tensión máxima de servicio : 1000 V
- 7. País de Origen : Chile
- 8. Procedencia : Chile
- 9. Nombre del fabricante : NEXANS CHILE S.A
- 10. Dirección del fabricante : Ureta Cox 930, San Miguel -Santiago

OTROS ANTECEDENTES

Nombre(s) del (o los) laboratorio(s) donde se ejecutaron los ensayos	CESMEC S.A. NEXANS CHILE S.A
Id de informe de ensayo de tipo	SCB-51210
Id de informe de auditoría del sistema de calidad del fabricante en Chile	N° 001 E/2009 de fecha 31.03.2009

USOS DEL PRODUCTO

Los indicados en la norma NCh Elec. 4/2003

APROBACIÓN Y VIGENCIA

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente Certificado de Aprobación de Productos, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

HÉCTOR BRAVO MUÑOZ
En representación del Representante
Legal del Organismo de Certificación

RENÉ HENTON FIGUEROA ROCAMORA
Responsable Técnico del Organismo de Certificación